

Planung und Bau Hochbau und Energie
 Telefon 044 863 14 60
 E-Mail ruedi.ammann@buelach.ch

Brandschutznachweis

- Grundsätzlich ist bei allen Bauvorhaben ein Brandschutznachweis zu erstellen.
- Der Brandschutznachweis ist mit der Eingabe des Baugesuchs bei der Stadt Bülach (Planung und Bau, Allmendstrasse 6, 8180 Bülach) einzureichen.
- Bei Unklarheiten wenden Sie sich an das Stadttingenieurbüro (Gossweiler Ingenieure AG, Tel. 044 872 32 00).

Lage: Adresse und Grundstück Nr. aus Baugesuchsformular A übernehmen GVZ-Nr. _____

Qualitätssicherungsstufe (voraussichtlich) QSS 1 QSS 2 QSS 3

OS-Verantwortliche/r Brandschutz:

Name, Vorname: _____

Adresse, PLZ, Ort: _____

Tel., E-Mail: _____

Gebäudegeometrie: Gesamthöhe (ab gewachsenem Terrain) _____ m gemäss Messweise IVHB

- Nebenbauten (gemäss Brandschutznorm)
- Gebäude mit geringen Abmessungen (gemäss Brandschutznorm)
- Gebäude geringer Höhe (bis 11 m)
- Gebäude mittlerer Höhe (bis 30 m)
- Hochhaus (über 30 m)

Schutzabstand zum Nachbargebäude eingehalten ja nein

Geplante Ersatzmassnahme: _____

Löschanlagenkonzept (Sprinkler) ja nein

Materialisierung Tragwerk RF 1 RF 2 / RF 3

Materialisierung Brandabschnitte RF 1 RF 2 / RF 3

Tragwerk Feuerwiderstand Untergeschoss(e) R 90 R 60
 Erd- / Obergeschoss(e) R 90 R 60 R 30

Brandabschnittsbildung

Geschossdecken	<input type="checkbox"/> REI 90	<input type="checkbox"/> REI 60	<input type="checkbox"/> REI 30
Vertikale Fluchtwege	<input type="checkbox"/> REI 90	<input type="checkbox"/> REI 60	<input type="checkbox"/> REI 30
EG-OG(e), Wände / h. Fluchtwege	<input type="checkbox"/> EI 90	<input type="checkbox"/> EI 60	<input type="checkbox"/> EI 30
UG(e), Wände / h. Fluchtwege	<input type="checkbox"/> EI 90	<input type="checkbox"/> EI 60	
Aufzugsschacht	<input type="checkbox"/> EI 90	<input type="checkbox"/> EI 60	<input type="checkbox"/> EI 30
Türen, Tore		<input type="checkbox"/> EI 30	<input type="checkbox"/> E 30
Brandmauern	<input type="checkbox"/> REI 180	<input type="checkbox"/> REI 90	<input type="checkbox"/> REI 60
Installationsschächte	<input type="checkbox"/> EI 90	<input type="checkbox"/> EI 60	<input type="checkbox"/> EI 30

Fassadenaufbau Aussenwandbekleidungssystem (VKF BSR „Verwendung von Baustoffen“ Zeichnung S. 14)

Klassifiziertes System Systemtyp: _____

Aussenwandbekleidung (E)	<input type="checkbox"/> RF 1	<input type="checkbox"/> RF 2	<input type="checkbox"/> RF 3
Aussendämmebene (H)	<input type="checkbox"/> RF 1	<input type="checkbox"/> RF 2	<input type="checkbox"/> RF 3
Zugang Feuerwehr, Fassade	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

Dachbekleidung

Oberste Schicht	<input type="checkbox"/> RF 1	<input type="checkbox"/> RF 2	<input type="checkbox"/> RF 3
Wärmedämmung	<input type="checkbox"/> RF 1	<input type="checkbox"/> RF 2	<input type="checkbox"/> RF 3
Unterlage	<input type="checkbox"/> RF 1	<input type="checkbox"/> BSP30 RF 1	<input type="checkbox"/> RF 2 <input type="checkbox"/> RF 3
Zugang Feuerwehr, Dach	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	

Löscheinrichtungen

Handfeuerlöscher Löschdecken Wasserlöschposten Innenhydrant: trocken nass
 Sprinkleranlage: Vollschutz Teilschutz (Standort: _____)

Brandmeldeanlagen

Vollüberwachung Teilüberwachung Schutzzielorientierte Überwachung

Rauch- und Wärmeabzüge, Räume / vertikale Fluchtwege, Parking

Nutzung: _____

Beschrieb: NRWA LRWA MRWA

Sicherheitsbeleuchtung	Rettungszeichen	Blitzschutzsystem Spalte A
<input type="checkbox"/> für Fluchtwege	<input type="checkbox"/> nicht sicherheitsbeleuchtet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> für Fluchtwege in Räumen	<input type="checkbox"/> sicherheitsbeleuchtet	Klasse: _____

Spezielle Brandgefahren

Lufttechnische Anlagen

Kontrollierte Wohnraumlüftung ja nein Lüftungsanlagen ja nein

Beilagen: *Brandschutzpläne Feuerwehreinsatzpläne Nutzungsvereinbarung
 Rauch- und Wärmeabzugskonzept Fassaden- und Dachdetail
 Schachtdetail BS-Konzept Sicherheitskonzept für Umbau in Betrieb

Datum, Unterschrift

Bauherrschaft: _____

Projektverfasser/in: _____

QS-Verantwortliche/r: _____

Verweis: - *ausgenommen Einfamilienhäuser, Nebenbauten und Bauten mit geringen Abmessungen
 - *Beispiel Brandschutz-/ Feuerwehreinsatzpläne unter: www.brandschutznachweis.ch