

28.03

Sportzentrum Hirslen

Ersatz Salzsäureelektrolyseanlage Hallenbad

Genehmigung Kreditabrechnung

Kredit

Für den Ersatz der Salzsäureelektrolyseanlage und Umrüstung auf eine Salzelektrolyseanlage, ausgeführt von der Firma Bawatec aus Wilchingen, wurde zulasten der Investitionsrechnung, Konto 3410.5040/INV01180, ein Kredit von 70 000 Franken bewilligt.

Abrechnung

Die mit der Buchhaltung übereinstimmende Abrechnung schliesst mit Aufwendungen von 70 526.20 Franken ab. Gegenüber dem bewilligten Kredit ergibt sich somit eine Überschreitung von 526.20 Franken oder 0.8%.

Mehr-/Minderkosten

Aufgrund des erheblichen Säureaustritts aus der alten Anlage ergab sich für den Sanitärinstallateur ein höherer Arbeitsaufwand als ursprünglich geplant. Des Weiteren erhöhte sich der Preis für Schwefelsäure zur pH-Neutralisation zwischen dem Eingang des Angebots und der Vergabe des Auftrags.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Abrechnung für den Ersatz der Salzsäureelektrolyseanlage und Umrüstung auf eine Salzelektrolyseanlage, ausgeführt von der Firma Bawatec aus Wilchingen, wird mit Aufwendungen von 70 526.20 Franken und einem Mehraufwand von 526.20 Franken genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - a) Daniel Ammann, Stadtrat
 - b) Roland Engeler, Leiter Bevölkerung und Sicherheit
 - c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - d) Patrick Disch, Leiter Sport und Veranstaltungen

Protokoll Auszug



Behörde Stadtrat

Beschluss-Nr. 440

Sitzung vom 29. November 2023

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber